



Pos	Gegenstand	Material	Artikel- Nummer	Lieferant/ Hersteller	Stück
--	Tauchhülse WZT - S 100	Edelstahl		*Landis&Gyr	2
19	Temperaturlühler PT 500-100	Edelstahl		*Landis&Gyr	1
18	Wärmerechner	T560		*Landis&Gyr	2
17	Reduzierstück DN25/20	C 22-3			2
16	Ankerschiene Profil 4SG L=1300			Hiltl	2
15	Absperrikugelhahn DN 25		KHS-H	Klinger	2
14	T-Stücke DN25				4
13	Rohrkappe DN25				4
12	Manometer d=100mm		100/211.133/105	Haenni	2
11	Manometerventil	Stahl	N50 08.2	Haenni	2
10	Thermometer L=63mm		171051	SIKA	2
9	Schutzfänger DN25, PN25/40	GS-C25	312-SE	Krombach	1
8	Nippel A. Gew. 3/8" L=110mm	Stahl			1
7	Entleerungskugelhahn 1/2"		900 V/SIK	Nussbaum	2
6	Nahtloses Stahlrohr DN25		DIN 2448		1
5	Ultraschallwärmehähler DN20, PN40	GG 25	UH50-A39	*Landis&Gyr	1
4	Heisswassermuffe 3/8", L=110mm	Stahl			1
3	Reduzierstück DN25/15	Stahl			1
2	Vorschweisflansch DN15 o. DN20	C 22-3			1
1	Differenzdruckregler DN15, PN25	GGG40.3	Typ 42 - 37	*Samson	1

- Nahtloses Stahlrohr DIN 2448
in Normalwanddicke, DIN 1629, Blatt 3
-Ausführung PN 25
- * Lieferung durch SW

STADTWERK

W I N T E R T H U R

Fernwärmerversorgung Winterthur

Übergabestation
DN 25 (Z20 - R15)
Ausführung Winterthur

Kubr Engineering Dontstrasse 179 8008 Zürich/Schweiz	Telefon: +41 44 538 70 40 Telefax: +41 1 353 53 58
--	---

MASSSTAB 1:10	DATUM 14.05.2019	PLAN-NUMMER 2 0 0 1 9 - 2 5	R-CODE
------------------	---------------------	--	--------

J			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
IND.			
GEZ.			
GEPR.			
V/S.			
FORM			
BEIL.			